



DT/25 /2012

Brzeszcze, 21.02.2012r.

„OMEGA” Sp. z o.o.

ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 1

67-200 Głogów

Dotyczy: referencje

Na przełomie 2011 i 2012 roku rozpoczęto eksploatację instalacji odsiarczania spalin metodą De-emis<sup>®</sup> w Zakładzie Ciepłowniczym „Janina” w Libiążu dla kotła WR 10/M.

Przeprowadzone pomiary gwarancyjne oraz pomiary w czasie eksploatacji kotła wykazały redukcję stężeń dwutlenku siarki do poziomu 631,9 mg/m<sup>3</sup> w przeliczeniu na 6% O<sub>2</sub> w spalinach przy zawartości siarki w paliwie 1,03 %.

Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Sławomir Obidziński*

Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.  
Dyrektor ds. Technicznych  
*inż. Andrzej Kubicki*

Kopia:  
a/a

